

Sertifikaadi nr: ET-0300-21

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress: Põltsamaa Uksetehas OÜ , Riia tn 136a, 51014 Tartu, Tartu maakond, EESTI

Tootja nimi ja aadress: Põltsamaa Uksetehas OÜ, Kooli tee 21, Lustivere küla, 48032 Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, EESTI

Toote nimetus: Ühepoolne tuletõkke plokkuks alumiiniumlehtedega EI30, tüüp N-7

Kuupäev: 28.09.2021

1. Toote põhiomadused ja toimivus

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 13501-2:2016: kuni EI₁₃₀ – C0.

Põhiomadus	Toimivus								
	E15	E20	E30	E45	E60	E90	E120	E180	E240
Tulepüsivus	EI ₁₅	EI ₂₀	EI ₃₀	EI ₄₅	EI ₆₀	EI ₉₀	EI ₁₂₀	EI ₁₈₀	EI ₂₄₀
	EI ₂₁₅	EI ₂₂₀	EI ₂₃₀	EI ₂₄₅	EI ₂₆₀	EI ₂₉₀	EI ₂₁₂₀	EI ₂₁₈₀	EI ₂₂₄₀
	-	EW20	EW30	-	EW60	EW90	EW120	-	-
Suitsupidavus	S _a				S ₂₀₀				
Isolesugumisvõime	C0	C1	C2	C3	C4	C5			

2. Toote spetsifikatsioon ja kasutusulatus

Detail	max L, mm	max K, mm	max S, m ²
Ukseleht, kui deklareeritakse tulepüsivus kuni 30 min	925	2050	1,90
Ukseleht, kui deklareeritakse tulepüsivus kuni 20 min	1156	2562	2,37
Ukseleht, kui deklareeritakse tulepüsivus kuni 15 min	1387	3075	2,84
Ukse lehe paksus	56 mm		
Lengi profiil	28/43 x 92		
Läve profiil	15/20 x 92		

Ukselehtede arvu ja avanemisviisi ei tohi muuta.

Ukselehe paksust ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.

Puitlengide (koos valtsiga) ristlõike mõõtmeid ei tohi vähendada, kuid võib suurendada.

Ukselehe ja lengi tihendid

Paisuv tihend (2,0 x 15) mm	Ülelengil ja lehe perimeetris.
Silikoontihend	Lehe perimeetris.

Sulused	
Lukk + vasturaud	Valnes E1769-08-65ER + EP secas-S
Lisalukk + vasturaud	Abloy 428 + Abloy 0036
Hinged /3 tk ukselehel/	Abloy 110-35
Sulgur	VAL T72
Ukse kell	DF 64
Uksesilm	Pedret 14 mm
Postkast	Primo 31
Kaabli üleviik	Abloy EA281

Luku kõrgus ukselehe alaservast 935 ± 200 mm.

Lisalukk, selle olemasolul, 395 mm põhilukust.

Äärmiste hingede tsentri kaugus ukselehe servast 100 mm – 205 mm. Ülemiste hingede tsentrite omavaheline kaugus 310 mm.

Hingede arvu võib suurendada, kuid ei tohi vähendada.

Kui isesulgumine ei ole nõutav, võib sulguri jätta paigaldamata.

3. Üldine kasutusulatus

Ukselehte ning lengi võib katta värviga.

Soojusisolatsiooni kriteeriumidele vastava uksekomplekti ukselehe pinnale (kuid mitte servadele) võib lisada 1,5 mm paksuse dekoratiivse laminaadi või spooni kihi.

Uksekomplekti on lubatud paigaldada standardsesse kõrge tihedusega jäika ja standardsesse madala tihedusega jäika tarindisse ning standardsesse mittejäika tarindisse.

Paigaldusvahe ≤ 15 mm tihendatakse PU tuletõkkevahuga.

